




Toruń, dnia 24.03.2016 r.

N.HK.5211.59.4.2016

05.04.2016
Wójt Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka



OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Zławieś Wielka za rok 2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi oraz ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zławieś Wielka za 2015 r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrzonej w wodę	Jakość wody na koniec 2015 r.	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
wodociąg Smolno	ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. z/s w Rzęczkowie 48A	224,2	2 210	Woda przydatna do spożycia	brak	brak
wodociąg Zławieś Mała	ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. z/s w Rzęczkowie 48A	554,7	4 291	Woda przydatna do spożycia	brak	brak
wodociąg Siemoń	ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. z/s w Rzęczkowie 48A	580,9	2 823	Woda przydatna do spożycia	brak	brak
wodociąg Przysiek	ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. z/s w Rzęczkowie 48A	477,5	3 951	Woda przydatna do spożycia	brak	brak

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka jest Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z/s w Rzęczkowie 48A. Dodatkowo mieszkańcy miejscowości Przysiek, Stary Toruń, Rozgarty, Czarne Błoto i częściowo Górska zaopatrywani są z wodociągu Toruń, będącego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu. Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. w 2015 r. wyprodukował 1 837,3 m³ wody na dobę, zaopatrując 13 275 mieszkańców gminy Zławieś Wielka.

me Strelie 06.04.2016 r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia, pobrał w 2015 r. z w/w wodociągów 20 próbek wody w wyznaczonych punktach monitoringowych u odbiorców indywidualnych i w stacjach uzdatniania wody. Próbkę wody przebadane zostały w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego.

Próbki wody zostały pobrane do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody do spożycia na 2015 r., zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w ramach sprawowania monitoringu jakości wody do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

Jakość wody z wodociągów, funkcjonujących na terenie gminy Zławieś Wielka, była również kontrolowana przez zarządcę obiektów w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z harmonogramem badań, ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu. Badania w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonano zgodnie z harmonogramem co do terminów i ilości zaplanowanych próbek.

W związku z wystąpieniem przekroczeń wskaźników fizykochemicznych w kilku próbkach wody (z wodociągów Smolno, Zławieś Mała i Przysiek - manganu oraz żelaza i manganu z wodociągu Siemoń), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził okresową **warunkową przydatność** wody do spożycia z powyższych wodociągów. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w w/w zakresie uległa poprawie i uzyskano wyniki spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia.

W oparciu o wydane za 2015 r. okresowe oceny jakości wody z w/w wodociągów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zławieś Wielka za rok 2015 i stwierdził, że woda dostarczana przez wodociągi: Smolno, Zławieś Mała, Siemoń i Przysiek spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).


Na podstawie prowadzonego w 2015 r. monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził **przydatność wody do spożycia** przez ludzi na terenie gminy Zławieś Wielka, dostarczanej z wodociągów Smolno, Zławieś Mała, Siemoń i Przysiek.

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka w 2015 r. byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zławieś Wielka nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MD

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu
zastępca


mgr Marija Jolanta Karulska
higienista i epidemiolog