



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ. 5211.59.2.2022

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Wzrost
2022 -04 11

8376

Toruń, dnia 25.03.2022 r.
Egz. nr 2

**Zakład Usług Komunalnych
Zławieś Wielka Sp. z o.o.
Rzęczkowo 48A
87-133 Rzęczkowo**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Zławieś Mała gm. Zławieś Wielka w 2021 r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 20 ust. 1 i 3 pkt 1,2,3,4,6,7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2021 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0397 - Zławieś Wielka, Szkoła Podstawowa,
nr 0463PWOD0545 - Czarnowo, Szkoła Podstawowa,

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0128 - Zławieś Mała, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0131 - Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, Urząd Gminy,
nr 0463PWOD0397 - Zławieś Wielka, Szkoła Podstawowa,
nr 0463PWOD0545 - Czarnowo, Szkoła Podstawowa,
nr 0463PWOD0685 - Czarnowo, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Dolina”,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zławieś Mała.

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakości wody do spożycia, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody z wodociągu Zławieś Mała w wyznaczonych punktach monitoringowych. Próbki wody przebadane zostały w zakresie parametrów grupy A.

W ramach monitoringu wewnętrznego, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o., próbki wody zostały pobrane i zbadane w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B, zgodnie z harmonogramem na 2021 r., ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu. Do badań laboratoryjnych pobrano i zbadano 15 próbek wody z wodociągu Zławieś Mała z w/w punktów monitoringowych, w tym 4 próbki w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B i 11 próbek kontrolnych.

Przeprowadzone badania wykazały, że 6 próbek nie odpowiadało wymaganiom jakości wody do spożycia pod względem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym w zakresie:

- manganu- oznaczono w 1 próbce stężenie 70 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l;
- mętności- wykryto w 1 próbce o wartości 1,2 NTU przy dopuszczalnej wartości 1,0 NTU;
- bakterii grupy coli- wykryto w 4 próbkach wody w liczbie 1, 4 oraz powyżej 100 jtk w 100 ml wody, przy dopuszczalnej wartości 0;
- enterokoków- wykryto w 1 próbce wody w liczbie 1 jtk w 100 ml wody, przy dopuszczalnej wartości 0;
- Escherichii coli- wykryto w 2 próbkach wody w liczbie 1 i 4 jtk w 100 ml wody, przy dopuszczalnej wartości 0;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 6- krotnie stwierdził **warunkową przydatność** wody do spożycia z wodociągu Zławieś Mała w pojedynczych punktach monitoringowych, co nie miało wpływu na ogólną ocenę sanitarną produkowanej wody przez wodociąg Zławieś Mała na koniec 2021 r. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w w/w zakresie uległa poprawie i uzyskano wyniki spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia.

W pozostałych próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów, określonych w załącznikach nr 1 i 4 do obowiązującego rozporządzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Zławieś Mała na dzień 31.12.2021 r., po przeprowadzonych działaniach naprawczych w ciągu roku, **spełniała wymagania** określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**, dostarczanej w 2021 r. z wodociągu Zławieś Mała.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu

Ewa Nowak-Wasicka
Ewa Nowak-Wasicka

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
- ② Wójt Gminy Zławieś Wielka– egz. nr 2
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
3. a/a AK – egz. nr 3