



Toruń, dnia 11.02.2019 r.

N.HK.5211.55.2.2019

12.02.2019

**Zakład Usług Komunalnych
Zławieś Wielka Sp. z o.o.
Rzęczkowo 48A
87-133 Rzęczkowo**

Urząd Gminy Zławieś Wielka

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Smolno gm. Zławieś Wielka w 2018 r.

Wzrost
data 2019-02-20
nr 3246 - załącznik nr 2

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 i 3 pkt 1,2,3,4,6,7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2018 r. przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0121 - Smolno, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0122 - Górsk, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2,
nr 0463PWOD0375 - Górsk, Przychodnia Lekarska, ul. Topolowa 3

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0121 - Smolno, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0375 - Górsk, Przychodnia Lekarska, ul. Topolowa 3,
nr 0463PWOD0684 - Górsk, Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Przy Lesie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Smolno.

W ramach monitoringu jakości wody do spożycia, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek wody z wodociągu Smolno w wyznaczonych punktach monitoringowych. Próbkę

wody przebadane zostały w zakresie parametrów grupy A (4 próbki) i grupy B (1 próbka). Ponadto prowadzone były badania próbek wody według harmonogramu kontroli wewnętrznej.

W ramach monitoringu wewnętrznego, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o., próbki wody zostały pobrane i zbadane zgodnie z harmonogramem na 2018 r., ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu.

Przeprowadzone badania wykazały w 2 próbkach wody ogólną liczbę mikroorganizmów w 22⁰C w liczbie powyżej 300 jtk w 1 ml wody, przy zalecanej wartości nie przekraczającej 200 jtk w 1 ml wody w kranie konsumenta oraz w 1 próbce wody obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk w 100 ml wody, przy dopuszczalnej wartości 0.

Woda w tych punktach nie spełniała wymagań obowiązującego rozporządzenia i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził okresową **warunkową przydatność** wody do spożycia z wodociągu Smolno i zobowiązał Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych. Po przeprowadzonej dezynfekcji, w badaniach kontrolnych uzyskano prawidłowe wyniki.

W pozostałych próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów, określonych w załącznikach nr 1 i 4 do obowiązującego rozporządzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody dostarczanej z wodociągu Smolno na dzień 31.12.2018 r. **spełniała wymagania** określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi**.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Toruniu
2 up. M. Karulska
mgr Maria Jolanta Karulska
higienista i epidemiolog

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Zławieś Wielka
ul. Handłowa 7
87-134 Zławieś Wielka
3. a/a MD